



ООО "Атлантика" +7 (931) 321-57-74 +7 (911) 962-58-82 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск Ул. Набережная, д.1/20А

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ МАРКИ М 350 - № - 01-03-2024**

Количество .

№ п/п	Наименование показателей	По требованиям ГОСТ 17608-2017	Фактически
1	Класс (марка) бетона на прочность при сжатии	B25-B30 M350-M400	B25 M350
2	Отпускная прочность бетона	M320-M380	M350
3	Влагопоглощение	6%	6%
4	Морозостойкость	F300	F300
5	Истираемость	0,7-0,9 г/см	0,7-0,9 г/см
6	Водонепроницаемость	-	-
7	Маркировка		
8	Размеры		
9	Вес (1 шт.)		
10	Цвет		

Примечание: на поверхности тротуарных плит, свежееуложенных, после зимнего сезона возможно временное появление высолов, смываемых в процессе эксплуатации. Продукция соответствует ГОСТ 17608-2017 ООО «Атлантика»

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Закарян Артур Гагикович